

1	2	3	4	5
10	Железо, мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Сульфат-ион, мг/дм <sup>3</sup>	не более 500	105,6±10,6	ГОСТ 31940-2012 п. 5
12	Хлорид-ион, мг/дм <sup>3</sup>	не более 350	145,0±21,8	ГОСТ 4245-72 п. 2
13	Марганец, мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 п. 6
14	Фторид-ион, мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,2	1,31±0,20	ГОСТ 4386- 89
15	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S) , мг/дм <sup>3</sup>	не более 0,05	0,360±0,029	РД 52.24.450-2010

**ПРИМЕЧАНИЕ:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

**Дата начала анализа:** 11.12.2018г.

**Дата окончания анализа:** 14.12.2018г.

**Проводившие исследование:** Осташко М.И., Замощина С.Ф.