

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442 от
28.08.2015г без срока действия
Регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц 1.106453146673

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 3369/2,4/К/387.1-4 от 26.09.2018 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская
Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 387

Кем отобрана пробы: пом. врача эпидемиолога Крылова С.Г.

Дата и время отбора проб: 25.09.2018г. с 10:00 по 10:40

Дата и время доставки проб: 25.09.2018 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и
в трубопроводных распределительных системах.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
Код пробы: 3369/2,4/К/387.1				

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр- ул. Дружбы, столовая гаража ОАО ПЗ "Урожай"

Температура воды при отборе пробы: 16 °C

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТР 57164-2016	балл	2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20,0	24,4+/-5,0
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТР 57164-2016	балл	2	0
Мутность	ГОСТР 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6

Химик-эксперт А.А. Зуб

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиля.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.