

1	2	3	4	5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Сульфат-ион, мг/дм ³	не более 500	115,2±11,5	ГОСТ 31940-2012 п. 5
12	Хлорид-ион, мг/дм ³	не более 350	120,0±18,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
13	Марганец, мг/дм ³	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 п. 6
14	Фторид-ион, мг/дм ³	не более 1,2	1,62±0,24	ГОСТ 4386- 89
15	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S) , мг/дм ³	не более 0,05	0,074±0,005	РД 52.24.450-2010

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

Дата начала анализа: 11.12.2018г.

Дата окончания анализа: 14.12.2018г.

Проводившие исследование: Осташко М.И., Замощина С.Ф.