

**Орган инспекции  
Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»**

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



в Тимашевском филиале

А.П.Кадыков  
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка  
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой  
№ 5496/2/Т от 28.06.2018г.**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер