

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
09.12.2021 г.

Протокол испытаний № 4129.21/2/К от 09.12.2021 г.

***Заказчик:** МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская, 40, ст. Новоминская, ул.Космонавтов, 81 А

***Изготовитель:** МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. ул.Советская, 40, ст. Новоминская, Космонавтов, 81 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская, 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина №7842, ул. Островского, ст. Новоминская.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 03.12.2021 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 03.12.2021 г.

Основание для проведения испытаний: заявление № 5228 от 11.11.2021г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	31,1±6,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,5±0,2	ГОСТ 31954-2012
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	310±31	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	0,6±0,1	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	0,13±0,02	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	0,050±0,007	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	1,0±0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,13±0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2

14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	100±10	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,4±0,2	ГОСТ 4386- 89
16	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	111±16	ГОСТ 4245-72 п. 2
17	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,010±0,002	РД52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 03.12.2021

Дата окончания испытаний: 06.12.2021

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 4129.21/2/К от 09.12.2021г.**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: **цветность в 1,6 раза** превышают норматив, что **не соответствует** требованиям раздел 111, таблица 3.1, п.3 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.
Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

07.12.2021 г.

Протокол испытаний № 4130.21/4/К от 07.12.2021 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Благоустройство» Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81.

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина №7842. Краснодарский край, Каневской р-он, ст.
Новоминская, ул. Островского.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран оголовка артезианской скважины №7842.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 03.12.2021 г. 09 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 03.12.2021 г. 10 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: п/врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка ($t+6^{\circ}\text{C}$)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 5228 от 11.11.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	12	50	МУК 4.2.1018-01
«Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)»	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения
испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на
испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указываются инициалы, почтовый
адрес

Дата начала испытаний: 03.12.2021 г.

Дата окончания испытаний: 06.12.2021 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

**Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



**Гигиеническая оценка
по протоколу испытаний воды питьевой
№ 4130.21/4/К от 07.12.2021г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3 таблица 3.5.

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова