ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

МП

Т.Ю. Мирошниченко
24.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/02133-26 от 24.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА " БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 2334020225 ОГРН 1062334002510)

2. Юридический адрес: 353700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н КАНЕВСКОЙ, С.П. НОВОМИНСКОЕ, СТ-ЦА НОВОМИНСКАЯ, УЛ КОСМОНАВТОВ Д. 81А

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новоминская, ул Космонавтов, д. 81А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: Артскважина №5978, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Новоминское, ст-ца Новоминская, пер Восточный

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2026 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Чусь Екатерина Сергеевна инженер по качеству МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА " БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №533 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 12 февраля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/02133-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 12.02.2026 10:00
дата начала испытаний 12.02.2026 10:10, дата окончания испытаний 12.02.2026 15:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	45,2±9,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 12.02.2026 10:00
дата начала испытаний 12.02.2026 10:00, дата окончания испытаний 13.02.2026 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/ 100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	10,0	Не более 50 (КОЕ/см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/02133-26 от 24.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")
Тимашевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02
e-mail: gorses@mail.kuban.ru
ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А, тел.: 8(86164)72719, e-mail: knscsen@mail.ru; 352701, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г Тимашевск, ул Коммунальная, д. 3, литер А, тел.: 8(86130)58345, e-mail: timfbuz@mail.ru; 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Кубанская ул, дом 132, литер А, тел.: 8(86156)3-51-31, e-mail: bruhoveck@kubanrpn.ru; 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, Приморско-Ахтарск г, Пролетарская ул, дом 75, литер А1, тел.: 8(86143)21286, e-mail: ahtari_filial@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512442

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией - химик- эксперт медицинской организации

МП

Т.Ю. Мирошниченко
24.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-31/02135-26 от 24.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА " БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 2334020225 ОГРН 1062334002510)

2. Юридический адрес: 353700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н КАНЕВСКОЙ, С.П. НОВОМИНСКОЕ, СТ-ЦА НОВОМИНСКАЯ, УЛ КОСМОНАВТОВ Д. 81А

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Новоминская, ул Космонавтов, д. 81А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: В/кран с распределительной сети, Краснодарский край, м.р-н Каневской, с.п. Новоминское, ст-ца Новоминская, ул Лейтенанта Аралова, д. 44

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2026 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Чусь Екатерина Сергеевна инженер по качеству МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА " БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 6.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №533 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 12 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-31/02135-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2301
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	9794
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	32455

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Каневская,ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 12.02.2026 10:00
дата начала испытаний 12.02.2026 10:10, дата окончания испытаний 12.02.2026 15:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	55,2±5,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Герцена ул, дом 82, литер А
Бактериологическая лаборатория (ст. Каневская, ул. Герцена, д. 82, литер А)
Образец поступил 12.02.2026 10:00
дата начала испытаний 12.02.2026 10:00, дата окончания испытаний 13.02.2026 11:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/ 100см^3	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	12,0	Не более 50 (КОЕ/см^3)	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Ответственный за оформление протокола:
Е.А. Новикова, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-31/02135-26 от 24.02.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

_____ Ш.Б.Перенов
ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 23-01-31/02133-26 от 24.02.2026г.

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: цветность составила 45,2 град, при нормативе - не более 20.0, что **не соответствует** требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.И. Майер

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

_____Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 23-01-31/02135-26 от 24.02.2026г.

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: цветность составила 55,2 град, при нормативе - не более 20.0, что **не соответствует** требованиям таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.И. Майер